

**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA****DISTRIBUCIÓN MT Y BT****Líneas aéreas de MT y BT****Referencia:**

6700352

GE AND003**Descripción del Material:**

POSTE DE MADERA DE PINO TIPO V DE 11 m DE ALTURA PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS, CEPILLADOS Y CON TRATAMIENTO PRESERVANTE.
DESIGNACIÓN PM 11 V

Denominación codificada: POSTE MADERA 11 M TIPO V, PM 11 V**Unidad de medida:** UNIDAD**Características Técnicas:**

CARACTERÍSTICAS MADERA	PINO según Norma GE AND003
ESFUERZO ASIGNADO	240 daN
COEFICIENTE DE SEGURIDAD	3,5
CARGA ROTURA ASIGNADA	845 daN
PERÍMETRO MÍNIMO EN COGOLLA	45 cm
PERÍMETRO MÍNIMO A 1,8 M DE LA BASE	80 cm
TRATAMIENTO PRESERVANTE	Según Norma GE AND003
MARCAS	Según Norma GE AND003
RESTO DE CARACTERÍSTICAS	Según Norma GE AND003

Ensayos de calidad según norma: GE AND003**Usos a que va destinado:**

LÍNEAS AÉREAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN

Materiales aceptados:

PYMSA

EIFORSA

IMSA

SANTASUSANA S.A.

Archivo: 6700352L**REVISIÓN:** C**Hoja** 1 de 1**Fecha:** 20/01/04