

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	Referencia:																
	DISTRIBUCIÓN MT Y BT	6700375																
	Líneas aéreas de MT y BT																	
Descripción del Material: POSTE DE HORMIGÓN NORMAL ARMADO VIBRADO DE 13 m DE ALTURA TOTAL Y 1600 daN DE ESFUERZO NOMINAL. DESIGNACIÓN HV 1600 N 13 UNESA.																		
Denominación codificada: POSTE HORMIGÓN HV 1600 N 13 ETU-6703 B																		
Unidad de medida: POSTE DE HORMIGÓN																		
Características Técnicas: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">ESFUERZO NOMINAL (F)</td> <td>1600 daN</td> </tr> <tr> <td>ESFUERZO SECUNDARIO (FS)</td> <td>400 daN</td> </tr> <tr> <td>COEFICIENTE DE SEGURIDAD</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>MOMENTO DE ROTURA A TORSIÓN</td> <td>600 daN.m</td> </tr> <tr> <td>DIMENSIONES EN COGOLLA</td> <td>170 x 255 mm</td> </tr> <tr> <td>COLOR DE IDENTIFICACIÓN</td> <td>BLANCO</td> </tr> <tr> <td>RESTO DE CARACTERÍSTICAS</td> <td>NORMA GE AND002</td> </tr> <tr> <td>PESO APROXIMADO</td> <td>2.380 kg</td> </tr> </table> <p>NOTA: EL ESFUERZO NOMINAL (F) SE ENTENDERÁ APLICADO SIMULTANEAMENTE CON EL ESFUERZO RESULTANTE DE LA PRESIÓN DE 100 daN/m², EJERCIDA POR EL VIENTO EN SU MISMO SENTIDO, SOBRE LA SUPERFICIE LIBRE DEL POSTE.</p>			ESFUERZO NOMINAL (F)	1600 daN	ESFUERZO SECUNDARIO (FS)	400 daN	COEFICIENTE DE SEGURIDAD	2,5	MOMENTO DE ROTURA A TORSIÓN	600 daN.m	DIMENSIONES EN COGOLLA	170 x 255 mm	COLOR DE IDENTIFICACIÓN	BLANCO	RESTO DE CARACTERÍSTICAS	NORMA GE AND002	PESO APROXIMADO	2.380 kg
ESFUERZO NOMINAL (F)	1600 daN																	
ESFUERZO SECUNDARIO (FS)	400 daN																	
COEFICIENTE DE SEGURIDAD	2,5																	
MOMENTO DE ROTURA A TORSIÓN	600 daN.m																	
DIMENSIONES EN COGOLLA	170 x 255 mm																	
COLOR DE IDENTIFICACIÓN	BLANCO																	
RESTO DE CARACTERÍSTICAS	NORMA GE AND002																	
PESO APROXIMADO	2.380 kg																	
Ensayos de calidad según norma: GE AND002, E.T.U. 6703 B, UNE-21.080																		
Usos a que va destinado: LÍNEAS AÉREAS DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN																		
Materiales Aceptados: POSTELECTRICA POSTES ROMERO PREPHOR POSTES NERVIÓN																		
DOCUMENTO: NAZM00																		
REVISION: B	Hoja 1 de 1	Fecha: 21/01/04																