

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	Referencia:																		
	DISTRIBUCIÓN MT Y BT	6700400																		
	Líneas aéreas de BT	GE AND004																		
Descripción del Material: APOYO DE CHAPA METÁLICA DE 7 m DE ALTURA TOTAL Y 160 daN DE ESFUERZO NOMINAL, CON PLACA BASE METÁLICA PARA FIJACIÓN AL TERRENO. INSTALACIÓN EN ZONA A ó B, ALTITUD INFERIOR A 1000 m SOBRE EL NIVEL DEL MAR. DESIGNACIÓN: CH 160 - 7 P-B UNESA.																				
Denominación codificada: APOYO CHAPA CH 160 - 7 P-B UNESA ZONA A ó B																				
Unidad de medida: APOYO																				
Características Técnicas: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">ALTURA TOTAL</td> <td>7 m</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL</td> <td>ACERO S 275 JR ó S 355 JR</td> </tr> <tr> <td>GALVANIZADO</td> <td>Según UNE 37508</td> </tr> <tr> <td>ESFUERZO NOMINAL</td> <td>160 daN</td> </tr> <tr> <td>ESFUERZO SECUNDARIO</td> <td>80 daN</td> </tr> <tr> <td>PERNOS DE LA BASE</td> <td>4 x M 16</td> </tr> <tr> <td>FORMA</td> <td>Según norma GE AND004</td> </tr> <tr> <td>TORNILLERÍA</td> <td>Según norma GE AND004</td> </tr> <tr> <td>RESTO CARACTERÍSTICAS</td> <td>Según norma GE AND004</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 20px;">NOTA: LOS PERNOS DE ANCLAJE Y LA TORNILLERÍA NECESARIA PARA EL MONTAJE DE LOS APOYOS ESTARÁN INCLUIDAS EN LA OFERTA Y SUMINISTRO CORRESPONDIENTE.</p>			ALTURA TOTAL	7 m	MATERIAL	ACERO S 275 JR ó S 355 JR	GALVANIZADO	Según UNE 37508	ESFUERZO NOMINAL	160 daN	ESFUERZO SECUNDARIO	80 daN	PERNOS DE LA BASE	4 x M 16	FORMA	Según norma GE AND004	TORNILLERÍA	Según norma GE AND004	RESTO CARACTERÍSTICAS	Según norma GE AND004
ALTURA TOTAL	7 m																			
MATERIAL	ACERO S 275 JR ó S 355 JR																			
GALVANIZADO	Según UNE 37508																			
ESFUERZO NOMINAL	160 daN																			
ESFUERZO SECUNDARIO	80 daN																			
PERNOS DE LA BASE	4 x M 16																			
FORMA	Según norma GE AND004																			
TORNILLERÍA	Según norma GE AND004																			
RESTO CARACTERÍSTICAS	Según norma GE AND004																			
Ensayos de calidad según norma: GE AND004																				
Usos a que va destinado: <p style="margin-top: 10px;">LÍNEAS AÉREAS DE BAJA TENSIÓN, CUYA INSTALACIÓN SE REALICE EN ZONA A ó B, ALTITUD INFERIOR A 1000 m SOBRE EL NIVEL DEL MAR.</p>																				
Materiales aceptados: JIMENEZ BELINCHÓN, S.A. (JB-CH-160-7 P-B)																				
Archivo: 6700400L																				
REVISIÓN: C	Hoja 1 de 1	Fecha: 21/01/04																		