

**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

Referencia:

DISTRIBUCIÓN MT y BT**6700691****Elementos preformados****Descripción del Material:**RETENCIÓN DE ANCLAJE PREFORMADO PARA NEUTRO AUTOPORTANTE DE ALMELEC DE 54,6 mm² AISLADO**Denominación codificada:** RET. ANCLAJE PREFORMADO 54,6 ALM**Unidad de medida:** UNIDADES**Características Técnicas:**

MATERIAL	ACERO DE ALUMINIO
VARILLAS POR JUEGO	3
Ø DE LAS VARILLAS	2,90 mm
CARGA DE TRABAJO	600 daN
CARGA DE ROTURA	≥ 1500 daN
SENTIDO DEL CABLEADO	DERECHA
RECUBRIMIENTO DE LAS VARILLAS	NEOPRENO
COLOR DE IDENTIFICACIÓN	NARANJA
DIMENSIONES	Ver hoja 2

NOTA.- SE UTILIZARÁ SIEMPRE CON GUARDACABOS Ref. 6700700

Ensayos de calidad según norma: UNE-21.006**Usos a que va destinado:**

LÍNEAS AÉREAS DE BT AISLADAS TRENZADAS EN HAZ

Materiales aceptados:ABENCOR (75-NART-54,6)
APRESA-PLP (75-NXRT-54,6/C/D)
DULMISON (75LSCD54.6)**DOCUMENTO: 6700691.DOC****REVISIÓN: C****Hoja 1 de 2****Fecha: 22/01/04**

