

 <b>endesa distribución</b> Dirección de Explotación	<b>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA</b>	Referencia:
	<b>DISTRIBUCIÓN MT y BT</b>	6701095
	<b>Contadores de Clientes</b>	GE NNL003
<b>Descripción del Material:</b> REGLETAS DE VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA		
<b>Denominación codificada:</b> REGLETA DE VERIFICACIÓN		
<b>Unidad de medida:</b> REGLETA DE VERIFICACIÓN		
<b>Características Técnicas:</b>		
CONSTITUCIÓN	10 Bornas	
SECCIÓN ADMISIBLE	10 mm <sup>2</sup>	
CARACTERÍSTICAS	SECCIONABLE	
PASO	10 mm	
TENSIÓN AISLAMIENTO	≥ 2 kV	
CUBRE BORNAS	PRECINTABLE	
RESTO DE CARACTERÍSTICAS	NORMA GE NNL003	
<b>Ensayos de calidad según norma:</b> GE NNL 003		
<b>Usos a que va destinado:</b> VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA		
<b>Materiales aceptados:</b>  ENTRELEC PROMOTORA DE MERCADOS ELÉCTRICOS S.A. (UNIBLOC) WEIDMÜLLER (W/ED/RV10E6I4T)		
<b>Archivo: 6701095.DOC</b>		
<b>REVISIÓN: C</b>	<b>Hoja 1 de 1</b>	<b>Fecha: 04/11/02</b>