



**Grupo  
Endesa**

DIRECCIÓN GENERAL DE DISTRIBUCIÓN  
Dirección Técnica – Ingeniería y Tecnología

**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

**DISTRIBUCIÓN MT Y BT**

**Líneas aéreas de MT**

**Referencia:**

**6701493**

**Descripción del Material:**

CONECTOR "AMPACT", SERIE AMARILLO, PARA CABLE PASANTE Y DERIVADO TIPO LA-180

**Denominación codificada:** CONECTOR AMPACT LA-180/LA-180 AMARILLO

**Unidad de medida:** CONECTOR

**Características Técnicas:**

MATERIAL	ALEACIÓN DE AL TRATADO
CABLE PASANTE	LA-180
CABLE DERIVADO	LA-180
INTENSIDAD EN REGIMEN PERMANENTE	400 A
LÍMITE TÉRMICO	18,1 kA (T=300°C 1s)

Utilaje AMP	
Denominación	Referencia
Herramienta	69437-0
Cartucho para la conexión	AMARILLO 69338-4
Cartucho para la desconexión	AZUL 69338-1
Plataforma auxiliar para la desconexión	AMARILLO 69847-0

NOTA: EL CONECTOR SOLAMENTE PUEDE UTILIZARSE EN PRIMER MONTAJE + DESCONEXIÓN + SEGUNDO MONTAJE.

**Ensayos de calidad según norma:** UNE 21021

**Usos a que va destinado:**

LÍNEAS AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN

**Materiales aceptados:**

AMP (Referencia 602007)

**Archivo:** 6701493.DOC

**REVISIÓN:** A

**Hoja** 1 de 1

**Fecha:** 25/05/99