



**Grupo  
Endesa**

DIRECCIÓN GENERAL DE DISTRIBUCIÓN  
Dirección Técnica – Ingeniería y Tecnología

**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

**DISTRIBUCIÓN MT Y BT**

**Líneas aéreas de MT**

**Referencia:**

**6701495**

**Descripción del Material:**

CONECTOR "AMPACT", SERIE AZUL, PARA CABLE PASANTE TIPO LARL-145 Y DERIVADO TIPO LARL-145 Ó TIPO LARL-125

**Denominación codificada:** CONECTOR AMPACT LARL-145/145-125 AZUL

**Unidad de medida:** CONECTOR

**Características Técnicas:**

MATERIAL	ALEACIÓN DE AL TRATADO
CABLE PASANTE	LARL-145
CABLE DERIVADO	LARL-145 ó LARL-125
INTENSIDAD EN REGIMEN PERMANENTE	305 A
LÍMITE TÉRMICO	15 kA (T=300°C 1s)

Utilaje AMP	
Denominación	Referencia
Herramienta	69437-0
Cartucho para la conexión	AZUL 69338-1
Cartucho para la desconexión	ROJO 69338-2
Plataforma auxiliar para la desconexión	AZUL 69685-1

NOTA: EL CONECTOR SOLAMENTE PUEDE UTILIZARSE EN PRIMER MONTAJE + DESCONEXIÓN + SEGUNDO MONTAJE.

**Ensayos de calidad según norma:** UNE 21021

**Usos a que va destinado:**

LÍNEAS AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN

**Materiales aceptados:**

AMP (Referencia 602046-9)

**Archivo:** 6701495.DOC

**REVISIÓN:** A

**Hoja** 1 de 1

**Fecha:** 25/05/99