



**Grupo
Endesa**

DIRECCIÓN GENERAL DE DISTRIBUCIÓN
Dirección Técnica – Ingeniería y Tecnología

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DISTRIBUCIÓN MT Y BT

Líneas aéreas de MT

Referencia:

6701496

Descripción del Material:

CONECTOR "AMPACT", SERIE AZUL, PARA CABLE PASANTE TIPO LARL-145 Y DERIVADO TIPO LARL-78

Denominación codificada: CONECTOR AMPACT LARL-145/ LARL-78 AZUL

Unidad de medida: CONECTOR

Características Técnicas:

MATERIAL	ALEACIÓN DE AL TRATADO
CABLE PASANTE	LARL-145
CABLE DERIVADO	LARL-78
INTENSIDAD EN REGIMEN PERMANENTE	200 A
LÍMITE TÉRMICO	7,5 kA (T=300°C 1s)

Utilaje AMP	
Denominación	Referencia
Herramienta	69437-0
Cartucho para la conexión	AZUL 69338-1
Cartucho para la desconexión	ROJO 69338-2
Plataforma auxiliar para la desconexión	AZUL 69685-1

NOTA: EL CONECTOR SOLAMENTE PUEDE UTILIZARSE EN PRIMER MONTAJE + DESCONEXIÓN + SEGUNDO MONTAJE.

Ensayos de calidad según norma: UNE 21021

Usos a que va destinado:

LÍNEAS AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN

Materiales aceptados:

AMP (Referencia 602046-5)

Archivo: 6701496.DOC

REVISIÓN: A

Hoja 1 de 1

Fecha: 25/05/99