

 Dirección de Explotación	<b>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA</b>	Referencia:								
	<b>DISTRIBUCIÓN MT Y BT</b>	<b>6702981</b>								
	<b>Centros de Transformación</b>	<b>GE FNH001</b>								
<b>Descripción del Material:</b> EDIFICIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN PARA CT DE SUPERFICIE, 24 kV, 3L+2P										
<b>Denominación codificada:</b> CT PREF 24kV 3L+2P SUPERFICIE EP24/232RU										
<b>Unidad de medida:</b> UNIDADES										
<b>Características Técnicas:</b> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">TENSIÓN ASIGNADA APARAMENTA</td> <td style="width: 40%;">24 kV</td> </tr> <tr> <td>FUNCIONES DE LÍNEA</td> <td>HASTA 3</td> </tr> <tr> <td>FUNCIONES DE PROTECCIÓN</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>RESTO DE CARACTERÍSTICAS</td> <td>NORMA GE FNH001</td> </tr> </table>  <p style="text-align: center;"><u>NOTA:</u> VER HOJAS 2 Y 3 CON FABRICANTES SELECCIONADOS</p>			TENSIÓN ASIGNADA APARAMENTA	24 kV	FUNCIONES DE LÍNEA	HASTA 3	FUNCIONES DE PROTECCIÓN	2	RESTO DE CARACTERÍSTICAS	NORMA GE FNH001
TENSIÓN ASIGNADA APARAMENTA	24 kV									
FUNCIONES DE LÍNEA	HASTA 3									
FUNCIONES DE PROTECCIÓN	2									
RESTO DE CARACTERÍSTICAS	NORMA GE FNH001									
<b>Ensayos de calidad según norma:</b> GE FNH001										
<b>Usos a que va destinado:</b> CENTROS DE TRANSFORMACIÓN EN SUPERFÍCIE. USOS SEGÚN GUÍA TÉCNICA FGH00200.DOC										
<b>Materiales aceptados:</b> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <u><b>MONOBLOQUE</b></u>            ALSTOM            CETRAVI - VINARÒS            C.T.I.            HORMILEC            INAEL            MODULOS ANDALUCES            ORMAZÁBAL            POSTES NERVIÓN            PREPHOR            SCHNEIDER         </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <u><b>PANELABLE</b></u>            HORMILEC            ORMAZÁBAL            POSTES NERVIÓN            SCHNEIDER         </td> </tr> </table>			<u><b>MONOBLOQUE</b></u> ALSTOM CETRAVI - VINARÒS C.T.I. HORMILEC INAEL MODULOS ANDALUCES ORMAZÁBAL POSTES NERVIÓN PREPHOR SCHNEIDER	<u><b>PANELABLE</b></u> HORMILEC ORMAZÁBAL POSTES NERVIÓN SCHNEIDER						
<u><b>MONOBLOQUE</b></u> ALSTOM CETRAVI - VINARÒS C.T.I. HORMILEC INAEL MODULOS ANDALUCES ORMAZÁBAL POSTES NERVIÓN PREPHOR SCHNEIDER	<u><b>PANELABLE</b></u> HORMILEC ORMAZÁBAL POSTES NERVIÓN SCHNEIDER									
<b>Archivo: 6702981.DOC</b>										
<b>REVISIÓN: G</b>	<b>Hoja 1 de 3</b>	<b>Fecha: 21/07/04</b>								

M= Edificio monobloque  
P= Edificio constituido por paneles

**(\*) CELDAS DIELECTRICO AIRE Y CORTE EN SF6 - 24 KV**

(\*) Solo para reposición

FABRICANTES EDIFICIOS PREFABRICADOS		REFERENCIA DEL EDIFICIO PREFABRICADO										
		EDIFICIO PREFABRICADO PARA ESQUEMA B (2L1P+1L+1P) – Ver ANEXO I de FNH001 -										
		Celdas Ormazabal	Celdas Alstom	Celdas ABB	Celdas Merlin Gerlin	Celdas Siemens	Celdas Iberica Aparellajes	Celdas Vei	Celdas Mesa	Celdas Inael		
M		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P		-	PF-203	PF-203	PF-203	-	-	PF-203	-	-	-	-
M		-	PNCT3 - M	PNCT3 - M	PNCT3 - M	-	-	PNCT3 - M	-	-	-	-
P		-	PNCT3 - P	PNCT3 - P	PNCT3 - P	-	-	PNCT3 - P	-	-	-	-
M		-	D-24N-6014	BM6 / 2T	BM6 / 2T	-	-	BM6 / 2T	-	-	-	-
P		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M		-	-	-	EHC - 6T2	-	-	-	-	-	-	-
P		-	-	-	M1/1OCT2	-	-	-	-	-	-	-
M		-	M42U - IB	M42U - IB	M42U - IB	-	-	M42U - IB	-	-	-	-
P		-	M42U	M42U	M42U	-	-	M42U	-	-	-	-
M		-	EP-2T-5900	EP-2T-5900	EP-2T-5900	-	-	EP-2T-5900	-	-	-	-
P		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M		-	CTA-5B2T	CTA-6B2T	CTA-5B2T	-	-	CTA-5B2T	-	-	-	-
P		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M		-	EP-5900-2T	EP-5900-2T	EP-5900-2T	-	-	EP-5900-2T	-	-	-	-
P		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M		-	CTH6T2-A	CTH6T2-A	CTH6T2-A	-	-	CTH6T2-A	-	-	-	-
P		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M		-	5B2T	5B2T	5B2T	-	-	5B2T	-	-	-	6B2T
P		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**CELDAS DIELECTRICO SF6 - 24 kV**

M= Edificio monobloque  
P= Edificio constituido por paneles

FABRICANTES EDIFICIOS PREFABRICADOS		REFERENCIA DEL EDIFICIO PREFABRICADO										
		EDIFICIO PREFABRICADO PARA ESQUEMA B (2L1P+L+1P) – Ver ANEXO I de FNH001 -										
		Celdas Ormazabal	Celdas Alstom	Celdas ABB	Celdas Merlin Gerlin	Celdas Siemens	Celdas Iberica Aparellajes	Celdas Vei	Celdas Mesa	Celdas Inael		
ORMAZABAL	M	PFU-5(24)	PFU-5(24)	PFU-5(24)	PFU-5(24)	PFU-5(24)	PFU-5(24)		PFU-5(24)	PFU-5(24)		
	P	PF-203	PF-203	PF-203	PF-203	PF-203	PF-203		PF-203	PF-203		
POSTES NERVION	M	PNCT3-M	PNCT3 - M	PNCT3 - M	PNCT3 - M	PNCT3 - M	PNCT3 - M		PNCT3 - M	PNCT3 - M		
	P	PNCT3-P	-	-	-	-	-		-	-		
ALSTOM	M	BM6/2T	D-24N-5143	BM5 / 2T	BM6 / 2T	BM6 / 2T	BM6 / 2T		BM5 / 2T	BM5 / 2T		
	P	-	-	-	-	-	-		-	-		
SCHNEIDER	M	-	-	-	EHC - 6T2	-	-		-	-		
	P	-	-	-	M1/1OCT2	-	-		-	-		
HORMILEC	M	M42U-1B	M42U-1B	M42U-1B	M42U-1B	M42U-1B	M42U-1B		M42U-1B	M42U-1B		
	P	M42U	M42U	M42U	M42U	M42U	M42U		M42U	M42U		
PREPHOR	M	EP-2T-5900	EP-2T-5900	EP-2T-5900	EP-2T-5900	EP-2T-5900	EP-2T-5900		EP-2T-5900	EP-2T-5900		
	P	-	-	-	-	-	-		-	-		
MODULOS ANDALUCES	M	CTA-6B2T	CTA-6B2T	CTA-5B2T	CTA-6B2T	CTA-6B2T	CTA-6B2T		CTA-5B2T	CTA-5B2T		
	P	-	-	-	-	-	-		-	-		
INAEI	M	EP-5900-2T	EP-5900-2T	EP-5900-2T	EP-5900-2T	EP-5900-2T	EP-5900-2T		EP-5900-2T	EP-5900-2T		
	P	-	-	-	-	-	-		-	-		
CETRAVI VINARÓS	M	CTH6T2-A	CTH6T2-A	CTH5T2-A	CTH6T2-A	CTH6T2-A	CTH6T2-A		CTH5T2-A	CTH6T2-A		
	P	-	-	-	-	-	-		-	-		
CTI	M	6B2T	5B2T	5B2T	6B2T	5B2T	5B2T		5B2T	5B2T		
	P	-	-	-	-	-	-		-	-		