


| | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---|---|--------------------|---------|-------------------------|---|--------------------------|-----------------|
|  Dirección de Explotación | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Referencia: | | | | | | | | |
| | DISTRIBUCIÓN MT Y BT | 6702983 | | | | | | | | |
| | Centros de Transformación | GE FNH001 | | | | | | | | |
| Descripción del Material: EDIFICIO PREFABRICADO DE HORMIGÓN PARA CT DE SUPERFICIE, 36 kV, 3L+2P | | | | | | | | | | |
| Denominación codificada: CT PREF 36kV 3L+2P SUPERFICIE EP-36/232RU | | | | | | | | | | |
| Unidad de medida: UNIDADES | | | | | | | | | | |
| Características Técnicas: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">TENSIÓN ASIGNADA APARAMENTA</td> <td style="width: 40%;">36 kV</td> </tr> <tr> <td>FUNCIONES DE LÍNEA</td> <td>HASTA 3</td> </tr> <tr> <td>FUNCIONES DE PROTECCIÓN</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>RESTO DE CARACTERÍSTICAS</td> <td>NORMA GE FNH001</td> </tr> </table> | | | TENSIÓN ASIGNADA APARAMENTA | 36 kV | FUNCIONES DE LÍNEA | HASTA 3 | FUNCIONES DE PROTECCIÓN | 2 | RESTO DE CARACTERÍSTICAS | NORMA GE FNH001 |
| TENSIÓN ASIGNADA APARAMENTA | 36 kV | | | | | | | | | |
| FUNCIONES DE LÍNEA | HASTA 3 | | | | | | | | | |
| FUNCIONES DE PROTECCIÓN | 2 | | | | | | | | | |
| RESTO DE CARACTERÍSTICAS | NORMA GE FNH001 | | | | | | | | | |
| <p><u>NOTA:</u> VER HOJAS 2 Y 3 CON FABRICANTES SELECCIONADOS</p> | | | | | | | | | | |
| Ensayos de calidad según norma: GE FNH001 | | | | | | | | | | |
| Usos a que va destinado: CENTROS DE TRANSFORMACIÓN EN SUPERFÍCIE. USOS SEGÚN GUÍA TÉCNICA FGH00200.DOC | | | | | | | | | | |
| Materiales aceptados: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <u>MONOBLOQUE</u> ALSTOM CENTRAVI-VINARÒS INAEL MODULOS ANDALUCES ORMAZÁBAL POSTES NERVIÓN PREPHOR SCHNEIDER </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <u>PANELABLE</u> ORMAZÁBAL POSTES NERVIÓN SCHNEIDER </td> </tr> </table> | | | <u>MONOBLOQUE</u> ALSTOM CENTRAVI-VINARÒS INAEL MODULOS ANDALUCES ORMAZÁBAL POSTES NERVIÓN PREPHOR SCHNEIDER | <u>PANELABLE</u> ORMAZÁBAL POSTES NERVIÓN SCHNEIDER | | | | | | |
| <u>MONOBLOQUE</u> ALSTOM CENTRAVI-VINARÒS INAEL MODULOS ANDALUCES ORMAZÁBAL POSTES NERVIÓN PREPHOR SCHNEIDER | <u>PANELABLE</u> ORMAZÁBAL POSTES NERVIÓN SCHNEIDER | | | | | | | | | |
| Archivo: 6702983.DOC | | | | | | | | | | |
| REVISIÓN: J | Hoja 1 de 3 | Fecha: 21/07/04 | | | | | | | | |

M= Edificio monobloque
P= Edificio constituido por paneles

(*) Solo para reposición

(*) CELIDAS DIELECTRICO AIRE Y CORTE EN SF6 - 36 kV

| FABRICANTES EDIFICIOS PREFABRICADOS | | REFERENCIA DEL EDIFICIO PREFABRICADO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------|------------|----------------------|----------------|----------------------------|------------|-------------|--------------|---|
| | | EDIFICIO PREFABRICADO PARA ESQUEMA B (2L1P+1L+1P) – Ver ANEXO I de FNH001 | | | | | | | | | |
| | | Celdas Ormazabal | Celdas Alstom | Celdas ABB | Celdas Merlin Gerlin | Celdas Siemens | Celdas Iberica Aparellajes | Celdas Vei | Celdas Mesa | Celdas Inael | |
| ORMAZABAL | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | P | - | - | PF-303 | - | - | - | PF-304 | - | - | - |
| POSTES NERVION | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | P | - | PNCT3-P/36 | - | - | - | - | PNCT3-P/36 | - | - | - |
| ALSTOM | M | - | D-36R-8014 | - | - | - | - | BM8R/2T | - | - | - |
| | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SCHNEIDER | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HORMILEC | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PREPHOR | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MODULOS ANDALUCES | M | - | - | - | - | - | - | CTA-8A2T | - | - | - |
| | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INAEI | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CETRAVI VINAROS | M | - | CTH/T2-AR | - | - | - | - | CTH/T2-AR | - | - | - |
| | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Archivo: 6702983.DOC

REVISIÓN: J

Hoja 2 de 3

Fecha: 21/07/04

CELIDAS DIELECTRICO SF6 - 36 kV

M= Edificio monobloque
P= Edificio constituido por paneles

| FABRICANTES EDIFICIOS PREFABRICADOS | | REFERENCIA DEL EDIFICIO PREFABRICADO | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|------------|----------------------|----------------|----------------------------|------------|-------------|--------------|---|---|---|------------|
| | | Celdas Ormazabal | Celdas Alstom | Celdas ABB | Celdas Merlin Gerlin | Celdas Siemens | Celdas Iberica Aparellajes | Celdas Vei | Celdas Mesa | Celdas Inael | EDIFICIO PREFABRICADO PARA ESQUEMA B (2L1P+1L+1P) - Ver ANEXO I de FNH001 - | | | |
| ORMAZABAL | M | PFU-5(36) | - | - | PFU-5(36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | P | PF-303 | - | - | PF-303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POSTES NERVION | M | PNCT3-M | - | - | PNCT3-M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | P | PNCT3-P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ALSTOM | M | BM6/2T | D36N6143 | - | BM6R/2T | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SCHNEIDER | M | EHC36-2T2 | - | - | EHC36-2T2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | P | EHM36-2T2 | - | - | EHM36-2T2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HORMILEC | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PREPHOR | M | EP-2T-5900 | - | - | EP-2T-5900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MODULOS ANDALUCES | M | CTA-6A2T | - | - | CTA-5A2T | - | - | - | - | - | 6B/2T | - | - | - |
| | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INAEI | M | EP-5900-2T | - | - | EP-5900-2T | - | - | - | - | - | - | - | - | EP-5900-2T |
| | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CETRAVI VINARÓS | M | CTH6T2-A | - | - | CTH6T2-AR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SCHNEIDER | M | EHC-36C2T2 | - | - | EHC-36C2T2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |